



Kielce, 2017-08-25

Roczna ocena jakości wody na pływalni za okres od 17.06.2016r. do 17.06.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016), w oparciu o analizę:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni,
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny

stwierdza

ze woda z Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach, ul Perłowa 1  
odpowiadała wymaganiom

zał. 1, zał. Nr 2A, zał. Nr 2B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)

Kryta Pływalnia „Perła” w Nowinach, ul Perłowa 1 posiada dwie niecki basenowe wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny (duża i grot). Ocena dokonana została na podstawie próbek wody pobranej w ramach nadzoru prowadzonego przez zarządzającego pływalnią (zgodnie z zaopiniowanym harmonogramem) oraz na podstawie wyników badań wody wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Odnotowano przypadek przekroczenia dopuszczalnej wartości bakterii *Legionella sp.* w próbkach wody pobranej w dniu 14.03.2017r. z niecki basenu wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny (basen mały i duży) – 36 jtk/100ml, oraz wody z grot z masażami - 90 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml.

Po podjęciu działań naprawczych uzyskano poprawę jakości wody w omawianym zakresie (przedłożono pozytywne wyniki badań).

Badania próbek wody przeprowadzono w laboratorium posiadającym akredytację metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych.

Zarządzający pływalnią dokumentował na bieżąco pracę urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody, a informacje w tym zakresie umieszczał w miejscu widocznym dla osób kąpiących się (tablica informacyjna).

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Kielcach

Wł. med. [Signature]  
Małgorzata Majewska

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury „Perła” ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny.

2. aa.

JKUG